



RAPORT DE INCERCARE  
Nr. 139 /01.11.2022

Denumire si adresa client: Sucursala Rural Focsani, str. Vrancei nr.39 F  
Nr.comanda /contract: Plan de Monitorizare nr. 154 / 07.02.2022  
Tipul esantionului: apa potabila  
Identificare prelevator : Gherghina STEFAN –executant de incercari  
Locul si data prelevarii : Gradinita Oreavu - chiuvea baie /11.10.2022  
Data receptiei /Executia incercarilor: 11.10.2022 /11.10.2022 – 12.10.2022  
Descriere / Cod esantion: apa este limpede, fara alte modificari organoleptice / 2127  
Esantionare fara PV: conform PG 7.3  
Rezultate obtinute:

Nr. crt.	Parametrii determinati	Valoare determinata	UM	Conc. max. admisa conf.Legii 458/2002(forma revizuita)	Documente de referinta
1.	*Determinarea clorului rezidual liber/ total	0,10/ -	mg/l	0,1-0,50	STAS 6364:1978; POL-AP-14
2.	Determinarea pH (t°C)	7,83(20,6°)	unit.pH	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012; POL-04
3.	Determinarea conductivitatii (t°C)	909(25°)	μS/cm	2500	SR EN 27888:1997;POL-05
4.	Determinarea turbiditatii	3,85	NTU	5	SR EN ISO7027-1:2016;POLAP-16
5.	Determinarea azotatilor	0,46	mg NO <sub>3</sub> /l	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09
6.	Determinarea nitritilor	<0,016	mg NO <sub>2</sub> /l	0,5	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/C91:2006;POL-08
7.	Determinarea amoniului	0,405	mg NH <sub>4</sub> /l	0,5	SR ISO 7150-1: 2001;POL-07
8.	Determinarea clorurilor	17,51	mg /l	250	SR ISO 9297:2001;POL-06
9.	Determinarea indicelui de permanganat	0,70	mgO <sub>2</sub> /l	5	SR EN ISO 8467:2001;POL-10
10.	Determinarea sumei de calciu si magneziu	26,92	grd.germ	min 5	SR ISO 6059:2008;POL-AP-15

Semnificatia simbolului „<” ,este valoare sub limita de cuantificare a metodei.  
Valoarea din dreapta semnelui „±” , reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2)  
Incarcarile marcate cu (\*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.  
Opinii si interpretari privind încercările: - valorile concentratiilor indicatorilor analizati , se incadreaza in limitele maxim admise.  
Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Aprobat,  
Director General,  
ing Gheorghe VASILESCU



Verificat,  
Sef DCCA  
ing Valentina BUTNARU

Intocmit,  
Responsabil Tehnic de Laborator,  
ing. Liliana LICIU

Exemplar nr. 2/2

Raport de încercare întocmit în doua exemplare cu valoare de original, din care unul la client si unul la emitent.  
Prezentul raport de încercare se refera numai la esantionul supus incercarii  
Acest document este proprietatea „S.C. CUP S.A.” si nu poate fi reprodus (integral sau parțial) sau difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fara acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de încercări sunt valabile numai cu semnătura și ștampila originală”  
Sfarsitul Raportului de Incercare