

RAPORT DE ÎNCERCARE

Nr. 85 / 04.09.2020

Denumire si adresa client: Sucursala Rural , str. Cuza Voda nr.50
Nr. comanda /contract: Plan de Monitorizare nr. 30954 /24.02.2020
Tipul esantionului: apa potabila
Identificare prelevator : Adrian AXINTE – prelevator Sucursala Rural
Locul si data prelevarii: Rezervor 60m³ loc.Bordesti zona Monument ; 06.08.2020
Data receptiei /Executia incercarilor: 06.08.2020 / 06.08.2020
Descriere / Cod esantion: limpede , fara alte modificari organoleptice / 1990
Esantionare cu PV : PV nr.154, conform PG 7.3
Rezultate obtinute:

Nr. crt.	Parametrii determinati	Valoare determinata	UM	Concentratia max. admisa conf. Legii 458/2002 (forma reviz.)	Documente de referinta
1.	*Determinarea clorului rezidual liber/ total	0,16	mg/l	0,1-0,50	STAS 6364:1978; POL-AP-14
2.	Determinarea turbiditatii	0,84	NTU	5	SR EN ISO 7027-1:2016 ; POL-AP-16-Ed2-R0
3.	Determinarea azotatilor	26,54	mg NO ₃ /l	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09

Semnificatia simbolului „<” ,este valoare sub limita de cuantificare a metodei.

Valoarea din dreapta semnelui „±” , reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2)

Incercarile marcate cu (*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opinii si interpretari privind încercările :Valorile indicatorilor determinati se incadreaza in limitele maxim admise.

Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Aprobat,
Director General,
ing. Gheorghe VĂSILESCU



Verificat,
Sef DCCA,
ing. Valentina BUTNARU



Intocmit,
Responsabil Tehnic de Laborator
ing. Liliana LICIU



Exemplar nr. 1/2

Raport de încercare întocmit în doua exemplare cu valoare de original, din care unul la client si unul la emitent.

Prezentul raport de încercare se refera numai la esantionul supus incercarii

Acest document este proprietatea „S.C. CUP S.A.” si nu poate fi reprodus (integral sau parțial) sau difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fara acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de încercări sunt valabile numai cu semnătura și ștampila originală”

Sfarsitul Raportului de Incercare