



**BULETIN DE ANALIZA**  
**analize ape**  
**Nr. 1900 / 14.06.2024**

Identificare client: **SC CUP SA FOCSANI**  
Adresa client: **FOCSANI**  
Recoltat de: **Lab Gogu Cristina**  
Data recoltarii probelor: **10.06.2024 11:01**  
Data primirii probelor: **10.06.2024**  
Intervalul executarii analizelor: **10.06.2024 - 13.06.2024**  
Scopul solicitarii: **Monitorizare operațională, Contra cost**  
Document insotitor: **Proces verbal nr.98 / 10.06.2024**

Cod proba	Tipul probei / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
6086	Apă potabilă - Monitorizare operațională / Recipient plastic steril 500ml	Instalația Dălhăuți	Bazin Dalhauti

**REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE, PROBA:6086**

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	4
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015 ; SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015 ; SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

Incertitudinea de măsurare: BC - 0,44 log<sub>10</sub> UFC/100 ml, E.COLI - 0,44 log<sub>10</sub> UFC/100 ml, Enterococ - 0,62 log<sub>10</sub> UFC/100ml, NTG 22C - 0,036 log<sub>10</sub> UFC/ml

VALIDAT,  
Responsabil analiza

VERIFICAT SI VALIDAT,  
Coordonator laborator

LUCRAT DE:  
Asistent Cristea Iuliana

Data si ora:  
13.06.2024 14:05

Data si ora:  
14.06.2024 07:59

Buletinul se refera la probele prezentate.  
Analizele marcate cu \* nu sunt acreditate RENAR.  
Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.  
Se interzice reproducerea partiala a buletinului de analiza.  
Datele de identificare si locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.  
Redactat in 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea si 1 exemplar la client.  
Sfarsitul buletinului de analiza.