

## RAPORT DE INCERCARE

Nr. 110 / 31.08.2021

**Denumire si adresa client:** Sucursala Rural , str. Vrancei nr. 39F , Focsani

**Nr.comanda /contract:** Comanda nr. 225 / 10.02.2021

**Tipul esantionului:** apa potabila

**Identificare prelevator :** Adrian AXINTE–prelevator Sucursala Rural

**Locul si data prelevarii:** Rezervor inmagazinare apa , loc.Urechesti ; 24.08.2021

**Data receptiei /Executia incercarilor:** 24.08.2021 / 24.08.2021

**Descriere / Cod esantion:** limpede, fara alte modificari organoleptice / 1683

**Esantionare cu PV :** PV nr. 408, conform PG 7.3

**Rezultate obtinute:**

Nr. crt.	Parametrii determinati	Valoare determinata	UM	Concentratia max. admisa conf.Legii 458/2002 (forma reviz.)	Documente de referinta
1.	*Determinarea clorului rezidual liber/ total	0,41	mg/l	0,1-0,50	STAS 6364:1978; POL-AP-14
4.	Determinarea turbiditatii	0,88	NTU	5	SR EN ISO7027-1:2016;POLAP-16
5.	Determinarea azotatilor	29,20	mg NO <sub>3</sub> /l	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09

Semnificatia simbolului „<” este valoare sub limita de cuantificare a metodei. Valoarea din dreapta semnelui „±” reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2).

Incercarile marcate cu (\*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opinii si interpretari privind incercarile :Valorile indicatorilor determinati se incadreaza in limitele maxim admise. Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Aprobat,  
Director General,  
ing.Gheorghe VASILESCU



Verificat,  
Sef DCCA,  
ing.Valentina BUTNARU



Intocmit,  
Responsabil Tehnic de Laborator  
ing.Liliana LICIU



Exemplar nr. 1/1/2

Raport de incercare intocmit in doua exemplare cu valoare de original, din care unul la client si unul la emitent. Prezentul raport de incercare se refera numai la esantionul supus incercarii Acest document este proprietatea „S.C. CUP S.A.” si nu poate fi reprodus (integral sau partial) sau difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fara acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de incercari sunt valabile numai cu semnatura si stampila originala”

Sfarsitul Raportului de Incercare