



RAPORT DE INCERCARE
Nr. 139 / 29.10.2024

Denumire si adresa client: Sucursala Rural Focșani, str.Vrancei nr.39 F
Nr.comanda /contract: Plan de Monitorizare 30103 / 10.01.2024
Tipul esantionului: apa potabila
Identificare prelevator : Adrian IONESCU – inginer Sucursala Rural
Locul si data prelevării : Scoala generala loc. Surai – chiuveta grup sanitar / 22.10.2024
Data receptiei /Executia incercarilor: 22.10.2024 / 22.10.2024
Descriere / Cod esantion: apa este limpede, fara alte modificari organoleptice / 2590
Esantionare cu PV: PV nr.450, conform PG 7.3
Rezultate obtinute:

Nr. crt.	Parametrii determinati	Valoare determinata	UM	Conc. max. admisa conf. Ord.nr7/2023	Documente de referinta
1.	*Determinarea clorului rezidual liber	0,11	mg/l	0,1-0,50	STAS 6364:1978; POL-AP-14
2.	Determinarea pH (t°C)	7,69(22,1°)	unit.pH	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012; POL-04
3.	Determinarea conductivitatii (t°C)	1582(20°)	μS/cm	2500	SR EN 27888:1997;POL-05
4.	Determinarea turbiditatii	0,41	NTU	Acceptabila consumatorilor fara modif.anormale	SR EN ISO7027-1:2016;POLAP16
5.	Determinarea azotatilor	0,37	mg NO ₃ /l	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09
6.	Determinarea nitritilor	< 0,016	mg NO ₂ /l	0,5	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/C91:2006;POL-08
7.	Determinarea amoniului	< 0,029	mg NH ₄ /l	0,5	SR ISO 7150-1: 2001;POL-07
8.	Determinarea clorurilor	228,31	mg /l	250	SR ISO 9297:2001;POL-06
9.	Determinarea indicelui de permanganat	1,34	mgO ₂ /l	5	SR EN ISO 8467:2001;POL-10
10.	Determinarea sumei de calciu si magneziu	22,44	grd.germ	min 5	SR ISO 6059:2008;POL-AP-15

Semnificatia simbolului „<” ,este valoare sub limita de cuantificare a metodei.

Valoarea din dreapta semnelui „±” , reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2)

Incercarile marcate cu (*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opinii si interpretari privind incercarile: Valorile concentratiilor indicatorilor analizati se incadreaza in limitele maxim admise .

Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Aprobat,
Director General,
ing Gheorghe VASILESCU

Verificat,
Sef DCCA
Laura MUSAT

Intocmit,
Responsabil Tehnic de Laborator,
ing. Liliana LICIU

Raport de încercare întocmit în două exemplare cu valoare de original, din care unul la client și unul la emitent.

Prezentul raport de încercare se referă numai la esantionul supus încercării

Acest document este proprietatea „S.C. CUP S.A.” și nu poate fi reprodus (integral sau parțial) sau difuzat în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat, fără acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de încercări sunt valabile numai cu semnătura și ștampila originală”

Sfarsitul Raportului de Incercare

Exemplar nr. 2/2