

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 107 / 31.08.2021

Denumire si adresa client: Sucursala Apa Canal Adjud, str. Republicii nr. 141

Nr.comanda /contract: Plan de Monitorizare nr. 30741 / 16.02.2021

Tipul esantionului: apa potabila

Identificare prelevator : Alina BUJOR

Locul si data prelevarii: ISU Adjud , str. Islaz nr.2 / 18.08.2021

Data receptiei/Executia incercarilor: 18.08.2021 / 18.08.2021

Descriere / Cod esantion: apa limpede, fara alte modificari organoleptice / 1648

Esantionare cu PV : PV nr.16, conform PG 7.3

Rezultate obtinute:

Nr. crt.	Parametrii determinati	Valoare determinata	UM	Concentratia max. admisa conf.Legii 458/2002 (forma reviz.)	Documente de referinta
1.	*Determinarea clorului rezidual liber/ total	0,30	mg/l	0,1-0,50	STAS 6364:1978; POL-AP-14
2.	Determinarea pH (t°C)	7,67(24,9°)	unit,pH	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012; POL-04
3.	Determinarea conductivitatii (t°C)	777(25°)	μS/cm	2500	SR EN 27888:1997;POL-05
4.	Determinarea turbiditatii	2,00	NTU	5	SR EN ISO7027-1:2016;POLAP-16
5.	Determinarea azotatilor	1,19	mg NO ₃ /l	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09
6.	Determinarea nitritilor	<0,016	mg NO ₂ /l	0,5	SR EN 26777:2002 SR EN 26777:2002/C91:2006;POL-08
7.	Determinarea amoniului	<0,026	mg NH ₄ /l	0,5	SR ISO 7150-1: 2001;POL-07
8.	Determinarea clorurilor	17,14	mg /l	250	SR ISO 9297:2001;POL-06
9.	Determinarea indicelui de permanganat	0,83	mgO/l	5	SR EN ISO 8467:2001;POL-10
10.	Determinarea sumei de calciu si magneziu	18,96	grd.germ	min 5	SR ISO 6059:2008;POL-AP-15

Semnificatia simbolului „<” este valoare sub limita de cuantificare a metodei. Valoarea din dreapta semnelui „±” reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2).

Incarcarile marcate cu (*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opinii si interpretari privind încercările :Valorile concentratiilor indicatorilor determinati, se incadreaza in limitele maxim admise.

Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.


Aprobat,
Director General,
ing.Gheorghe VASILESCU



Verificat,
Sef DCCA,
ing.Valentina BUTNARU



Intocmit,
Responsabil Tehnic de Laborator
ing.Liliana LICIU



Exemplar nr. 1/2

Raport de încercare întocmit în doua exemplare cu valoare de original, din care unul la client si unul la emitent. Prezentul raport de încercare se refera numai la esantionul supus incercarii Acest document este proprietatea „S.C. CUP S.A.” si nu poate fi reprodus (integral sau parțial) sau difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fara acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de încercări sunt valabile numai cu semnătura și ștampila originală”

Sfarsitul Raportului de Incercare