



S.C. COMPANIA. DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. FOCSANI  
LABORATOR APA POTABILA  
Focsani, Str. Suraii nr. 50, jud. Vrancea



RAPORT DE ÎNCERCARE  
Nr. 53 / 08.07.2019

**Denumire si adresa client:** Sucursala Apa Canal Odobesti ,str. Nicolae Ionita nr.26  
**Nr. comanda /contract:** Plan de Monitorizare nr.30504 /28.01.2019  
**Tipul esantionului:** apa potabila  
**Identificare prelevator :** Executant de incercari Mihaela PUIU  
**Locul si data prelevarii:** str. Virtutii nr.26 , loc. Bolotesti Putna , 03.06.2019  
**Data receptiei /Executia incercarilor:** 03.06.2019 / 03.06.2019  
**Descriere / Cod esantion:** limpede, fara alte modificari organoleptice / 1499  
**Esantionarea cu :** PV nr. 121 , conform PG 7.3

Rezultate obtinute:

Nr. crt.	Parametrii determinati	Valoare determinata	UM	Concentratia max. admisa conf. Legii 458/2002 (forma reviz.)	Documente de referinta
1.	*Determinarea clorului rezidual liber/ total	0,23	mg/l	0,1-0,50	STAS 6364:1978; POL-AP-14
2.	Determinarea pH (24°C)	7,83	unit.pH	6,5-9,5	SR ISO 10523:2012; POL-04
3.	Determinarea conductivitatii(20°C)	1319	µS/cm	2500	SR EN ISO27888:1997;POL-05
4.	Determinarea turbiditatii	0,27	NTU	5	POL-AP-16-Ed2-R0
5.	Determinarea azotatilor	11,06	mg NO <sub>3</sub> /l	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09
6.	Determinarea azotitilor	<0,015	mg NO <sub>2</sub> /l	0,5	SR EN ISO26777:2002/C91:2006; POL-08
7.	Determinarea amoniului	<0,018	mg NH <sub>4</sub> /l	0,5	SR ISO 7150-1: 2001;POL-07
8.	Determinarea clorurilor	221	mg /l	250	SR ISO 9297:2001;POL-06
9.	Determinarea indicelui de permanganat	1,02	mgO/l	5	SR EN ISO 8467:2001;POL-AP-10
10.	Determinarea sumei de calciu si magneziu	17,50	grd.germ	min 5	SR ISO 6059:2008;POL-AP-15

Semnificatia simbolului „<” ,este valoare sub limita de cuantificare a metodei.  
Valoarea din dreapta semnelui „±”, reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2)  
Incercarile marcate cu (\*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opinii si interpretari privind încercările: Valorile determinate, se încadrează în limitele maxim admise

Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Aprobat,  
Director General,  
ing.Gheorghe VASILESCU



Verificat,  
Sef DCCA,  
ing.Valentina BUTNARU

Intocmit,  
Responsabil Tehnic de Laborator,  
ing.Liliana LICIU

Exemplar nr. 2/1.2

Raport de încercare întocmit în doua exemplare cu valoare de original, din care unul la client si unul la emitent.

Prezentul raport de încercare se refera numai la esantionul supus incercarii

Acest document este proprietatea „S.C. CUP S.A.” si nu poate fi reprodus (integral sau parțial) sau difuzat in alte scopuri decat cel pentru care a fost eliberat, fara acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de încercări sunt valabile numai cu semnătura și ștampila originală”

Sfarsitul Raportului de Incercare



S. C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focsani Adresa: Focsani, str. N. Titulescu, Nr. 9 Capital social subscris și vărsat: 28.210.000 lei ; Cod Fiscal: RO 144  
31 Nr. Reg.Com. J/39/364/1998; Tel: 004-0237226.400, 004-0237-238.531; Fax. 004-0237-226.402; RO49BRDE400SV01917674000 - BRD Focsani RO98BPOS40002967209ROL01 -  
Banc Post Focsani e-mail: secretariat@cupfocsani.ro Politika de confidentialitate a S.C. CUP S.A. Focsani: <http://www.cupfocsani.ro/politica-de-confidentialitate.html>