

**BULETIN DE ANALIZA**  
**analize ape**  
**Nr. 1304 / 29.04.2024**

Identificare client: **SC CUP SA FOCȘANI**  
Adresa client: **FOCSANI**  
Recoltat de: **Lab Stefan Gherghina**  
Data recoltării probelor: **24.04.2024 11:15**  
Data primirii probelor: **24.04.2024**  
Intervalul executării analizelor: **24.04.2024 - 29.04.2024**  
Scopul solicitării: **Monitorizare operațională, Contra cost**  
Document insotitor:

Cod proba	Tipul probei / Cantitate	Loc prelevare	Punct prelevare
4021	Apă potabilă - Monitorizare operaționala / RECIPIENT PLASTIC STERIL 500 ML	Instalația Dălhăuți	Bazin Dalhauti

**REZULTATELE ANALIZELOR EFECTUATE, PROBA:4021**

Parametrii determinati / Metoda de analiza	U.M.	Concentr. max. admisa	Val. determinata
Numararea coloniilor prin insamantare in mediul de cultura agar la 22 °C / SR EN ISO 6222:2004	UFC/ml	Fara modificari anormale	3
Detectarea si numararea bacteriilor coliforme prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015 ; SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Detectarea si numararea Escherichia coli prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 9308-1: 2015 ; SR EN ISO 9308-1: 2015/A1: 2017	UFC/100 ml	0	0
Identificarea si numararea enterococilor intestinali prin metoda filtrarii prin membrana. / SR EN ISO 7899-2:2002	UFC/100 ml	0	0

Incertitudinea de măsurare: BC - 0,25 log<sub>10</sub> UFC/100 ml, E.COLI - 0,25 log<sub>10</sub> UFC/100 ml, Enterococ - 0,2 log<sub>10</sub> UFC/100ml, NTG 22C - 0,26 log<sub>10</sub> UFC/ml

RESPONSABIL ANALIZA:

MEDIC COORDONATOR  
MICROBIOLOGIE SANITARĂ

LUCRAT DE:

Asistent principal laborator  
Turcitu Georgiana

Data si ora:  
29.04.2024 09:44

Data si ora:  
29.04.2024 09:45

Buletinul se refera la probele prezentate.  
Analizele marcate cu \* nu sunt acreditate RENAR.  
Opiniile si interpretarile nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.  
Se interzice reproducerea partiala a buletinului de analiza.  
Datele de identificare si locul de prelevare ale probei sunt furnizate de client.  
Redactat in 2 exemplare. Difuzat la: 1 exemplar la DSP Vrancea si 1 exemplar la client.  
Sfarsitul buletinului de analiza.