

RAPORT DE INCERCARE

Nr. 108 / 31.08.2021

Denumire si adresa client: Sucursala Apa Canal Marasesti , str. Doinei nr.15
Nr.comanda /contract: Plan de Monitorizare nr.102/10.02.2021;Comanda nr. 30740 / 16.02.2021
Tipul esantionului: apa potabila
Identificare prelevator : Iuliana IRIMIA– executant incercari
Locul si data prelevarii: Dispensar Marasesti ; 19.08.2021
Data receptiei /Executia incercarilor: 19.08.2021 / 19.08.2021
Descriere / Cod esantion: limpede, fara alte modificari organoleptice / 1656
Esantionare cu PV : PV nr.6, conform PG 7.3
Rezultate obtinute:

Nr. crt.	Parametrii determinati	Valoare determinata	UM	Concentratia max. admisa conf. Legii 458/2002 (forma reviz.)	Documente de referinta
1.	*Determinarea clorului rezidual liber/ total	0,18	mg/l	0,1-0,50	STAS 6364:1978; POL-AP-14
2.	Determinarea pH(t°C)	7,58(24°)	unit.pH	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012; POL-04
3.	Determinarea conductivitatii(t°C)	512(25°)	μS/cm	2500	SR EN 27888:1997;POL-05
4.	Determinarea turbiditatii	<0,22	NTU	5	SR EN ISO7027-1:2016;POL-AP-16
5.	Determinarea azotatilor	6,63	mg NO ₃ /l	50	SR ISO 7890-3:2000; POL-09
6.	Determinarea azotitilor	<0,016	mg NO ₂ /l	0,5	SR EN 26777:2002 SR EN26777:2002/C91:2006;POL-08
7.	Determinarea amoniului	<0,026	mg NH ₄ /l	0,5	SR ISO 7150-1: 2001;POL-07
8.	Determinarea clorurilor	9,23	mg /l	250	SR ISO 9297:2001;POL-06
9.	Determinarea indicelui de permanganat	0,83	mgO/l	5	SR EN ISO 8467:2001;POL-10
10.	Determinarea sumei de calciu si magneziu	15,14	grd.germ	min 5	SR ISO 6059:2008;POL-AP-15

Semnificatia simbolului „<”, este valoare sub limita de cuantificare a metodei. Valoarea din dreapta semnelui „±” reprezinta incertitudinea extinsa (factor k=2).

Incercarile marcate cu (*) NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opinii si interpretari privind incercarile :Valorile indicatorilor determinati se incadreaza in limitele maxim admise.

Opiniile si interpretarile continute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Aprobat,
Director General,
ing.Gheorghe VASILESCU

Verificat,
Sef DCCA,
ing.Valentina BUTNARU

Intocmit,
Responsabil Tehnic de Laborator
ing.Liliana LICIU

Exemplar nr. 1./2

Raport de încercare întocmit în două exemplare cu valoare de original, din care unul la client și unul la emitent. Prezentul raport de încercare se referă numai la esantionul supus încercării. Acest document este proprietatea „S.C. CUP S.A.” și nu poate fi reprodus (integral sau parțial) sau difuzat în alte scopuri decât cel pentru care a fost eliberat, fără acordul scris al proprietarului. Copii ale prezentului raport de încercări sunt valabile numai cu semnătura și ștampila originală”

Sfarsitul Raportului de Incercare